

SARL RACINE DISTRIBUTION

601 RUE DE HAM

02680 FONTAINE LES CLERCS

Tél 09 63 24 52 80 Fax 03 23 09 70 04

racinedistribution@orange.fr

www.racine-distribution.com

CONTRAT : FRA-BC029589

RESERVOIR INCENDIE

Réserve d'eau incendie 30-60-120 000 Litres destinée à être enterrée. Type simple paroi
Acier S235 JR Ep6mm



Conforme à la norme NFM 88512- Certificat de conformité

Equipements :

1 Trou d'homme 500/570

1 Tubulure 4" + Bouchon et raccord symétrique + Crépine

1 Manchon taraudé 4" pour remplissage

1 Manchon taraudé 3" + Event

Extérieur : Polyuréthane Ep.300µ testé à 2500V
Intérieur : Bitumineux pour eau claire et non agressive

Options :

Châssis dalle pour éviter la remonter de la cuve

Regard 960x960x65 BCB + Réhausse hauteur

735 + Couvercle alu cadennassable

Echelle intérieure

Livraison Gratuite sur site -Déchargé et mis en fouille sous réserve d'accès par nos camions et engins de levage (Entraxe maxi grue-cuve : 7m)



CITERNE SOUPLE Capacité de 50m3 à 500m3



Aspiration hors sol E09-INC13 :

Une trappe d'inspection inox Ø 250 mm

Un trop-plein DN 80 avec raccord DSP 65

Un piquage d'aspiration latéral DN 100 par bride, avec anti-vortex interne inox, vanne

fonte 1/4 de tour, raccord et bouchon symétrique DN 100

Circulaire interministérielle N°465 du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement de réserves artificielles.

Homologation sur la migration globale du matériau au contact de l'eau décernée par l'institut d'analyses IANESCO. Rapport d'essais N° RE-07/13341.

Garantie tissu et confection 100% 10 ans pour l'application défense incendie.